

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Kołbaskowie  
Samorządowy Zakład Budżetowy  
72-001 Kołbaskowo, Rosówek 16  
REGON 321152170, NIP 8513159514

# PGK

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Kołbaskowie

Kołbaskowo, dnia 17 sierpnia 2012r.

## INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na likwidację studni wierconych zlokalizowanych na dz. Nr 53 w miejscowości Siadło Górne , gm.  
Kołbaskowo, woj. zachodniopomorskie

numer sprawy PGK.DA.361.19.12

Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie informuje, że na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie przedsiębiorstwa zostało wywieszona zapytanie ofertowe na:

Usługa polegająca na likwidacji studni wierconych zlokalizowanych na dz. Nr 53 w miejscowości  
Siadło Górne , gm. Kołbaskowo, woj. zachodniopomorskie

termin składania ofert: 24.08.2012 do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego,  
72-001 Rosówek 16

Podpis dyrektora PGK

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. techniczne i eksploatacyjne  
*Grzegorz Nciejewski*  
Grzegorz Nciejewski

*Andrzej Kijek*  
Pracownik II stopnia  
ds. zamówień publicznych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Samorządowy Zakład Budżetowy

72-001 Kołbaskowo 106

tel. 91 312 49 20 • e-mail: sekretariat@pgk-kołbaskowo.pl • www.pgk-kołbaskowo.pl

NIP: 851-315-95-14 • REGON: 321152170

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Kołbaskowie

Kołbaskowo, dnia 17 sierpnia 2012 r

## ZAPYTANIE OFERTOWE

na likwidację studni wierconych zlokalizowanych na dz. Nr 53 w miejscowości Siadło Górne,  
gm. Kołbaskowo, woj. zachodniopomorskie

numer sprawy: PGK.DA. 361.19.12

### I. Nazwa i adres Zamawiającego, numer telefonu, numer fax, dni i godziny pracy:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie Samorządowy Zakład Budżetowy  
72 – 001 Kołbaskowo, Kołbaskowo 106 91 312 49 20/21, 91 312 49 39 (119),

Dni i godziny pracy Zamawiającego :

poniedziałek – piątek 07.30 – 15.30 ( dni robocze)

### II. Opis przedmiotu zamówienia: Kod CPV 71.33.10.00-7 wiertnicze usługi inżynierskie

Przedmiotem zamówienia jest likwidacja studni wierconych Nr 1 i 2 wg. poniższego harmonogramu.

#### A) Likwidacja studni Nr 1:

- przed przystąpieniem do likwidacji studni należy sprawdzić czy zasilenie energetyczne zostało odłączone, jeżeli nie, należy zrobić to w pierwszej kolejności,
- zdemontować głowicę studzienną,
- przeprowadzić badania drożności otworu studziennego i pomiary głębokości studni,
- usunąć z otworu kolumnę filtrową,
- zmierzyć do jakiej głębokości wystąpił samozasyp (przewiduje się, iż samozasyp nastąpi do głębokości 36,0 m, jeżeli będzie mniejszy, do głębokości 36,0 m należy otwór wypełnić czystym piaskiem),
- uszczelnić poziom wodonośny ifem pęczniącym (miąższość 2,0 m),
- wykonać ifowanie otworu do powierzchni terenu,
- wyciągnąć z otworu kolumny rur wiertniczych o średnicy 14" i 11 ¾", sukcesywnie odtwarzając profil geologiczny,

- miejsce po zlikwidowanym otworze należy oznaczyć poprzez umieszczenie świadka z napisem numeru, głębokości i roku likwidacji studni,
- oprócz przedstawionych warunków w siedzibie Zamawiającego znajduje się projekt robót geologicznych na wykonanie likwidacji otworu wiertniczego – studnia Nr 1 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Siadło Górne dz. nr 53 obręb Siadło Górne, który dostępny jest do wglądu.

#### B) Likwidacja studni Nr 2

- przed przystąpieniem do likwidacji studni należy sprawdzić czy zasilenie energetyczne zostało odłączone, jeżeli nie, należy zrobić to w pierwszej kolejności,
- zdemontować głowicę studzienną,
- wyciągnąć pompę głębinową,
- przeprowadzić badania drożności otworu studziennego i pomiary głębokości studni,
- usunąć z otworu kolumnę filtrową,
- zmierzyć do jakiej głębokości wystąpił samozasyp (przewiduje się, iż samozasyp nastąpi do głębokości 91,0 m, jeżeli będzie mniejszy, do głębokości 91,0 m należy otwór wypełnić czystym piaskiem),
- uszczelnić poziom wodonośny łem pęczniejącym (miąższość 2,0 m),
- wykonać iłowanie otworu do głębokości 78,5 m,
- w przedziale 78,5 – 74,0 m, występowania utworów piaszczystych zawodnionych otwór wypełnić czystym piaskiem,
- wykonać iłowanie w przełocie 72,0 – 0,0 m,
- wyciągnąć z otworu kolumny rur wiertniczych o średnicy 14", sukcesywnie odtwarzając profil geologiczny,
- miejsce po zlikwidowanym otworze należy oznaczyć poprzez umieszczenie świadka z napisem numeru, głębokości i roku likwidacji studni,
- oprócz przedstawionych powyżej warunków w siedzibie Zamawiającego znajduje się projekt robót geologicznych na wykonanie likwidacji otworu wiertniczego – studnia Nr 1 na ujęciu wód podziemnych w miejscowości Siadło Górne dz. nr 53 obręb Siadło Górne, który dostępny jest do wglądu.

C) W siedzibie Zamawiającego znajduje się operat wodno-prawny na likwidację urządzeń wodnych – studni wierconych Nr 1 i 2, który może być udostępniony na każde życzenie wykonawcy.

D) Współrzędne geograficzne położenia urządzeń wodnych:

- studnia Nr 1 N: 53°21'3,18" E: 14°28'23,76"
- studnia Nr 2 N: 53°21'3,63" E: 14°28'23,71"

### III. Warunki płatności:

Za wykonaną usługę przysługuje wykonawcy wynagrodzenie brutto podane w przyjętej ofercie. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę i akceptowanej przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie 14 dni od jej dostarczenia przy czym za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Podstawą wystawienia rachunku przez Wykonawcę będzie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru końcowego wykonanego zamówienia wraz z załączonym wynikiem robót geologicznych w formie dokumentacji hydrogeologicznej niekończącej się udokumentowaniem zasobów wód podziemnych w trzech egzemplarzach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innej dokumentacji geologicznych ( Dz. U. Nr 282 poz. 1656) dla każdej studni oddzielnie.

### IV. Termin realizacji przedmiotu zamówienia (zapytania ofertowego):

Do 30.09.2012 r.

### V. Forma złożenia oferty:

- Ofertę (na formularzu oferty stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami należy złożyć w formie:
  - pisemnej (osobiście , listownie) na adres jak w pkt. I zapytania
  - faxem na numer – jak w pkt. I zapytania
- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnie
- Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu prawnego lub jego upoważnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać złożone wraz z ofertą)

### VI. Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie Zamawiającego, 72-001 Rosówek 16 – sekretariat, do 24.08.2012 r. do godz. 12.00.


### VII. Kryterium/kryteria oceny ofert i jego/ich znaczenie: 100% cena

### VIII. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą –


- wykaz wykonanych robót wraz z referencjami inwestorów z ostatnich 2 lat,
- oświadczenie o udzieleniu gwarancji na wykonane prace.

### IX. Osoba /osoby uprawniona/ uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Pan Grzegorz Niciejewski Z-ca dyr. ds. techn. +48 91 312 49 25, e-mail: niciejewski@pgk-kolbaskowo.pl

  
Andrzej Kijak  
Pracownik II stopnia  
ds. zamówień publicznych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Kolbaskowie  
Samorządowy Zakład Budżetowy  
72-001 Kolbaskowo, Rosówek 16  
REGON 321152170, NIP 8513159514

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. techniczna-eksploatacyjnych  
  
Grzegorz Niciejewski