



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Kołbaskowie

Rosówek 10 października 2014r.

Numer sprawy: DA.310.24.2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(na podst. Art. 4 pkt.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29.01.2004r. z późniejszymi zmianami)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zaprasza do składania ofert na zakup wraz z montażem separatora piasku dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Przeclawiu.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejącego oraz dostawa, montaż i uruchomienie nowego separatora piasku w budynku kratowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Przeclawiu Al. Kasztanowa 33.

Wykonawca dostarczy urządzenie z podejściami przyłączeniowymi dostosowanymi do istniejącej instalacji technologicznej lub uwzględni w ofercie wykonanie montażu wraz z materiałami i robotami niezbędnymi do podłączenia urządzenia do istniejącej instalacji.

Oferent zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty wykonania, uruchomienia oraz szkolenia i przekazania przedmiotu zamówienia.

Nowy separator ma zastąpić istniejący wyeksploatowany typu S 400 produkcji Hydrobudowa 9 o następujących parametrach:

- Obciążenie hydrauliczne $Q_{\max,h}=50 \text{ m}^3/\text{h}$
- Obciążenie masą stałą $V_{\max,h}=3 \text{ m}^3/\text{h}$
- Materiał wykonania – stal kwasoodporna OH18N9
- Wlot do komory płukania i sedymentacji – przyłączy kołnierzowe dn125
- Wylot ścieku po sedymentacji – przyłączy kołnierzowe dn15

W ramach zlecenia wykonawca wykona wszystkie niezbędne roboty instalacyjne wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej i automatyki w wymaganym zakresie.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Samorządowy Zakład Budżetowy

Rosówek 16 • 72-001 Kołbaskowo

tel. 91 312 49 20 • e-mail: sekretariat@pgk-kołbaskowo.pl • www.pgk-kołbaskowo.pl

NIP: 851-315-95-14 • REGON: 321152170

Zamawiane urządzenie musi posiadać następujące parametry:

- Obciążenie hydrauliczne $Q_{\min,h}=50 \text{ m}^3/\text{h}$
- Obciążenie masą stałą $V_{\min,h}=2 \text{ m}^3/\text{h}$
- Przenośnik ślimakowy odseparowanego piasku w wykonaniu bezwałowym.
- Urządzenie w wykonaniu ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gatunku OH18N9, AISI304 lub 1.4301.
- Dopuszcza się wykonanie ślimaka przenośnika ze stali niskostopowej o podwyższonej odporności na ścieranie.
- Motoreduktor w wykonaniu zabezpieczonym przed korozją.
- główne wymiary:
 - dolna krawędź wylotu piasku z podajnika ślimakowego na wysokości min. 1600 mm
 - wymiary miejsca montażu separatora piasku w pomieszczeniu posadowienia urządzenia:
 - długość $l=580 \text{ cm}$
 - szerokość $s=320 \text{ cm}$
 - wysokość $h=290 \text{ cm}$

Wymiary urządzenia muszą uwzględniać możliwość swobodnego podstawienia standardowego pojemnika na piasek o pojemności całkowitej 1100 l.

- Automatyka musi posiadać możliwość sterowania pracą separatora w następujących trybach:
 - ręczny
 - automatyczny czasowy
- Szafa sterownicza w wykonaniu IP65.

Termin realizacji zamówienia: trzy miesiące od podpisania umowy

Wymagany minimalny termin gwarancji na urządzenia i roboty: 24 miesiące licząc od daty odbioru końcowego robót.

Oferty należy przesłać do dnia: 31.10.2014r. do godz. 15.00 na adres email: trzebinska@pgk-kolbaskowo.pl, lub faksem: 91 312-49-39 lub pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie, 72-001 Kołbaskowo, Rosówek 16

O złożonych ofertach i wyborze oferty Zamawiający poinformuje na stronie internetowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty zawierającą rażąco niską cenę.

Zamawiający

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej w Kołbaskowie

Izabela Wesolowska - Kośmider