



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Kołbaskowie

Rosówek, dnia 24 grudnia 2014r.

Do wszystkich oferentów

**Dotyczy: renowacji studni głębinowej na terenie ujęcia wody w Kołbaskowie
w celu uzyskania zatwierdzonej wydajności eksploatacyjnej**

Odpowiedź na zapytanie Nr.3
złożone w dniu 23.12.2014r.

Pytanie:

Jaką aktualnie posiada wydajność studnia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada aktualnych wyników pomiaru wydajności

Pytanie:

Jakie parametry należy zbadać wykonując badania wody?

Odpowiedź:

Należy przeprowadzić badanie bakteriologiczne, a w wypadku płukania chemicznego również badanie fizykochemiczne pod kątem użytych środków.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Samorządowy Zakład Budżetowy

Rosówek 16 • 72-001 Kołbaskowo

tel. 91 312 49 20 • e-mail: sekretariat@pgk-kolbaskowo.pl • www.pgk-kolbaskowo.pl

NIP: 851-315-95-14 • REGON: 321152170